

I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) Nr 305/2011 av den 9 mars 2011 (Byggproduktförordningen eller CPR), omfattar detta intyg byggprodukten

Ytterdörr med brandmotstånd och/eller brandgastäthet

för användning i brand och/eller brandgasavskiljning och/eller utrymningsvägar, med specifikation och prestanda som anges på sida 2 i detta certifikat.

Produktnamn: Ba2011 EI30

placerad på marknaden under namnet eller varumärket

Inwido Sverige AB

Box 153
574 22 Vetlanda, Sverige

och producerad vid tillverkningsställena

Diplomat Dörrar AB, Tallvägen 30, Bankeryd, Sverige
Snickar-Per AB, Furuvägen 1 Hånger, Värnamo, Sverige

Detta intyg bekräftar att alla villkor angående bedömning och utvärdering av kontinuitet av prestanda, beskriven i bilaga ZA till standarden

EN 16034:2014

enligt system 1 för de prestanda som anges i detta intyg tillämpas, och att tillverkningskontrollen i fabrik utförd av tillverkaren är bedömd för att säkerställa

kontinuitet av byggproduktens prestanda.

Detta intyg utfärdades första gången 2019-08-28 och förblir giltigt så länge som varken den harmoniserade standarden, byggprodukten, AVCP-metoderna för bedömning eller tillverkningsförhållandena i fabriken inte modifieras väsentligt, såvida inte intyget tillfälligt eller slutgiltigt återkallats av det anmälda produktcertifieringsorganet.

Utfärdat av anmält organ 0402
Giltighet på detta intyg kan verifieras på vår hemsida.



Martin Tillander
Enhetschef Produktcertifiering

Intyg 0402-CPR-SC0684-18 | utgåva 3 | 2022-06-30

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 50115 Borås

+46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1129401

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.

Specifikation

Gångjärnshängd, enkeldörr av trä med trækarm och tröskel av hårdträ/aluminium, med eller utan glas och dekorplatta. Dörrbladsstorlek, max. bredd 987 mm, max. höjd 2191 mm, max. area 2,03 m². Detaljerad information om dörren framgår av klassifikationsrapporter PX28968-2rev4 (brandmotstånd) och PX28968-4 (brandgastäthet). Dörren omfattas av EN 14351-1.

Prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda
Brandmotstånd (för brandavskiljning): E: EI ₁ : EI ₂ : EW:	- - 30 -
Brandgastäthet (endast där brandgastäthet är föreskrivet)	S_a, S₂₀₀
Självstängning (endast för självstängande dörrar med brandmotstånd och/eller brandgastäthet)	C